



Biała Piska, dn. 26.06.2026 r.

Zamawiający:
Gmina Biała Piska
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Znak sprawy:
Or.ZP.271.8.2026

Odpowiedź na zapytania złożone w dn. 25.06.2026 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„Budowa stacji uzdatniania wody w Bemowie Piskim wraz z przebudową sieci
wodociągowej. Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W SIWZ jest informacja - VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 15 grudnia 2026 r. od dnia podpisania umowy. PYTANIE: Czy w tym terminie należy dostarczyć dokumentację techniczną i wniosek o uzyskanie Pozwolenia na budowę czy do tego terminu należy uzyskać prawomocną decyzję Pozwolenia na budowę?

Odpowiedź na pytanie nr 1

W terminie do 15 grudnia 2026 r. należy uzyskać prawomocną decyzję Pozwolenia na budowę.

Burmistrz

Franciszek Paweł Romankiewicz